

품질검사 성적서

시 료 명 (생산국) : 고성능 AE 감수제 지연형 (600R) (대한민국)

시 료 채 취 장 소 : 공장내

성 과 이 용 목 적 : 품질관리

공 사 명 : (주)하나케미칼 자체

발 주 자 : (공란)

시 공 자 : (공란)

의뢰인 : 정혁진

국가 중요 시설 여부 : 해당사항 없음

주 소 : 충남 금산군 추부면 신평공단1로 90

접 수 번 호 : 23K-0707011

참 관 자 : (주)하나케미칼 품질관리부 정혁진

채 취 자 : (주)하나케미칼 품질관리부 정혁진

접 수 일 자 : 2023. 07. 07

채 취 일 : 2023. 06. 30

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 『건설기술 진흥법 시행규칙』 제56조 제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술인 | | | 시험검사자 | |
|----|------------------------------|----------------|----------|---------------------------|-----|----|-------|----|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 염화물 이온량 (kg/m ³) | KS F 2561:2013 | 0.01 | 토목품질시험기술사 02167060009Q | 여권영 | | 권민주 | |
| 2 | 전체 알칼리량 (kg/m ³) | KS F 2560:2019 | 0.03 | | | | | |
| 3 | 적외선흡수스펙트럼 | KS M 0024:2017 | Chart 참조 | | | | | |

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

한국시험연구원(주) 대표 : 여 권 영



2024년 03월 12일



전화번호 : 062-941-0774, 전송 : 062-941-0773

주 소 : 광주광역시 광산구 사암로 118번길 107-14

위번호 확인용 QR code

비 고

- 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 국가중요시설이란 대통령령, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서



시 료 명 (생산국) : 고성능 AE 감수제 지연형 (600R) (대한민국)

접 수 번 호 : 23K-0707011

시 료 채 취 장 소 : 공장내

접 수 일 자 : 2023. 07. 07

공 사 명 : (주)하나케미칼 자체



한국시험연구원(주) 대표:여 권 영



전화번호 : 062-941-0774, 전송 : 062-941-0773

주 소 : 광주광역시 광산구 사암로 118번길 107-14

비 고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.